

Gedved Vandværk
Mårhøj 18
8751 Gedved
Att.: Viggo Eslund

Rapportnr.: AR-20-CA-20034359-01
Batchnr.: EUDKVE-20034359
Kundenr.: CA0004482
Modt. dato: 10.09.2020

Analyserapport

Prøvested: Gedved Vandværk - Ledningsnet - 74466 - V20000200 / 4609000599
Udtagningsadresse: Kirkevej 19, 8751 Gedved
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 10.09.2020 kl. 11:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2
Analyseperiode: 10.09.2020 - 11.09.2020

Prøvemærke: Kontor

Lab prøvenr:	835-2019- 80762960	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2019-80762990

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458, M&A
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST - A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:

Gedved Vandværk, Thomas Børgesen, Mårhøj 18, 8751 Gedved

11.09.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.